



**CERT**

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NG-5113CM0343**

Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	KLINGER Kempchen GmbH Im Waldteich 21, D-46147 Oberhausen
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Elastomerwerkstoff für Dichtungen in Gasversorgungs- und Gasfernleitungen (5113)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasversorgungsleitungen und deren Bauteile
<b>Modell</b> <i>model</i>	50219.5
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 21-01553-KP01 vom 14.01.2022 (EBI) Baumusterprüfung: 16/200/5113/01 vom 12.09.2016 (EBI)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DIN EN 682 (01.10.2006)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	14.09.2026 / 22-0046-GNV



70028-04-A-DE

21.02.2022 Kö B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Gasart</b> <i>gas category</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>	
Brenngase der 1., 2. und 3. Gasfamilie		

  

<b>Typ</b> <i>type</i>	<b>Technische Daten</b> <i>technical data</i>	<b>Bemerkungen</b> <i>remarks</i>
50219.5	Härteklasse: 80 Temperaturbereich: -5...+50 °C Typ: GA	

DVGW