

KLINGER Kempchen GmbH

Im Waldteich 21

46147 Oberhausen

Ihr Ansprechpartner: Frank Beisenbruch (Abt. AD)

Beständigkeitsnachweis Erdgas für Stahl-Dichtungen mit Elastomerdichtelement im Kraftnebenschluss gegenüber Erdgas mit oder ohne Wasserstoffbeimischung, gasförmig**BNW-NGH-23-E02**

Sehr geehrte Damen und Herren,

basierend auf unseren Erfahrungen und den Empfehlungen in der Literatur wie z.B. DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. „Werkstoff-Tabelle“, bescheinigen wir die chemische Beständigkeit von den hier genannten Dichtungstypen und Werkstoffen unter folgenden Bedingungen:

Dichtungstyp:	Gummi-Stahl Typ KND; Typ KNG, Typ WL-HT
Elastomer:	NBR (Acrylnitril-Butadien-Kautschuk) KLINGER Kempchen GmbH-Mischungsnummer 50219
Stützring:	P235GH (1.0345), P265GH (1.0425) oder vergleichbarer Werkstoff Cr-Ni-Ti- und Cr-Ni-Mo-Ti-Stahl, austenitisch 1.4541 (X6CrNiTi18-10) und 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) Cr-Ni-Mo-Stahl, austenitisch 1.4401 (X5CrNiMo17-12-2) und 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2)
Medium:	Erdgas / Methan (CH ₄) mit Wasserstoff, gasförmig (H ₂) Zusammensetzung gemäß Technische Regel – Arbeitsblatt DVGW G 260 (A) „Gasbeschaffenheit“, sowie Wasserstoffbeimischung bis 100 Vol% H ₂
Betriebstemperatur:	-10°C bis +60°C (kurzzeitig max. 100°C)
Betriebsdruck:	Max. MOP 100bar in Abhängigkeit des rechnerischen Nachweises.

Die Anforderungen nach Pkt. 4.7.3.2.1.1 DIN 30690 sind erfüllt. Die technische Eignung der Dichtung ist abhängig von der Einbausituation und Montage. Insbesondere äußeres Zusatzlasten aus Rohrleitungen sind zu berücksichtigen.

Die Verantwortung der Gefährdungsbeurteilung und Risikoanalyse gemäß BetrSichV unterliegt dem Anlagenbetreiber. Eine Gewährleistung seitens des Dichtungsherstellers besteht nicht.

Klinger Kempchen GmbH
Technik / chem. Labor**Oberhausen 13.10.2023**

Diese Nachricht ist auch ohne Unterschrift gültig.

Für dieses gedruckte Dokument gibt es keinen Revisions- und Änderungsdienst. Gültigkeit hat immer die aktuelle Version, welche sich auf unserer Web-Page (www.klinger-kempchen.de) befindet und jederzeit heruntergeladen werden kann.

BNW-NGH-23-E02_Rev01_D

KLINGER Kempchen GmbH
Im Waldteich 21 » D-46147 Oberhausen
T +49 208 8482-0 » F +49 208 8482-285
info@klinger-kempchen.de
www.klinger-kempchen.deGeschäftsführer: Dr.-Ing. Dirk Sunderer
Amtsgericht Duisburg
Hdl.-Reg.-Nr. HRB 16971
Sitz der Gesellschaft: Oberhausen
Steuer-Nr.: 123/5744/2223 » USt-ID-Nr.: DE 813973508Commerzbank AG, Oberhausen
IBAN: DE58 3654 0046 0385 2134 00 » SWIFT: COBADEFFXXX
UniCredit Bank AG - Hypovereinsbank
IBAN: DE20 3022 0190 0019 8551 04 » SWIFT: HYVEDEMM414
Sparkasse Essen
IBAN: DE44 3605 0105 0002 4516 49 » SWIFT: SPESDE3EXXX