



## Bescheinigung

Bescheinigung Nr. IS-AN5-MUC-2102-744070-007

**KLINGER Kempchen GmbH**  
**Im Waldteich 21**  
**46147 Oberhausen**

Hiermit wird bescheinigt, dass die Dichtung SpV2i-GR der oben genannten Firma in Anlehnung an die API 607 „Fire Safe“ mit erhöhter Anforderung überprüft und anerkannt wurde. Einzelheiten sind dem entsprechenden Untersuchungsbericht zu entnehmen.

### Das Produkt erfüllt die Anforderung:

- DIN EN ISO 10497 (2010)
- Anlehnung der API 607 (2016)

Grundlage der Bescheinigung ist das Prüfprogramm der DIN EN ISO 10497 bzw. die Anlehnung an die API 607, hinsichtlich der Einhaltung der Standzeit der Prüfparameter während der Brenn- und Abkühlzeit.

### Produktbeschreibung:

- SpV2i-GR / Spiraldichtung mit Füllstoff aus 0,5 mm Graphit (Dichte des Graphitbandes 1,0 g/cm<sup>3</sup>)

Diese Bescheinigung ist gültig bis Februar 2024.

München, den 09. Februar 2021

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Institut für Kunststoffe



i. A. Schweizer

