

## Bescheinigung

**Bescheinigung Nr. IS-AN5-MUC-2410-744070-008**

**KLINGER Kempchen GmbH**  
Im Waldteich 21  
46147 Oberhausen

Hiermit wird bescheinigt, dass die Dichtung B45A und B47A der oben genannten Firma in Anlehnung an die API 607 „Fire Safe“ mit erhöhter Anforderung überprüft und anerkannt wurde. Einzelheiten sind dem entsprechenden Untersuchungsbericht zu entnehmen.

### **Das Produkt erfüllt die Anforderung:**

- ISO 10497 (2010)
  - Anlehnung der API 607 (1993)

Grundlage der Bescheinigung ist das Prüfprogramm der ISO 10497 bzw. die Anlehnung an die API 607, hinsichtlich der Einhaltung der Standzeit der Prüfparameter während der Brenn- und Abkühlzeit.

## Produktbeschreibung:

## CONVEX-Dichtung mit beidseitiger Graphitauflage

- B45A (mit losem Zentrierring)
  - B47A (ohne Zentrierring für Nut/Feder)
  - B49A (mit angedrehtem Zentrierring)

Diese Bescheinigung ist gültig bis Oktober 2027.

München, den 31. Oktober 2024

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Institut für Kunststoffe

i A Schweizer

