



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5124BL0189

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	KLINGER Kempchen GmbH Im Waldteich 21, D-46147 Oberhausen
Vertreiber <i>distributor</i>	KLINGER Kempchen GmbH Im Waldteich 21, D-46147 Oberhausen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Flachdichtungswerkstoff auf Basis Graphit (5124)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Flachdichtungswerkstoff auf Basis Graphit mit Klettblech-Einlage
Modell <i>model</i>	A1/F1 RivaTherm-Super Klettblech
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 15/063/5124/1 vom 30.04.2015 (EBI) Ergänzungsprüfung: 24-00395-AB01 vom 17.01.2025 (EBI) Kontrollprüfung Labor: 21-00411-KP05 vom 12.12.2024 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3535-6 (01.04.2019) DVGW CERT ZP 5123 (22.04.2024)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 09.05.2030 / 25-0545-GNA

70028-04-A-DE

25.11.2025 Fi A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

i.A. W. Z.



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
A1/F1 RivaTherm-Super Klettblech	Normbezeichnung: DIN 3535-GR	
Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>		
- mittlere spezifische Gasleckage nach DVGW CERT ZP 5123: 9,57 cm ³ / (m ² min)		

