



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5124CN0177

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	KLINGER Kempchen GmbH Im Waldteich 21, D-46147 Oberhausen
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Flachdichtungswerkstoff auf Basis Graphit (5124)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Flachdichtungswerkstoff auf Basis Graphit
Modell <i>model</i>	Spiraldichtung
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 12/044/5124/1 vom 05.07.2012 (EBI) Ergänzungsprüfung: 24-00394-AB01 vom 17.01.2025 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN 3535-6 (01.04.2019) DVGW CERT ZP 5123 (22.04.2024)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	05.07.2027 / 25-0545-GNA

70028-04-A-DE



25.11.2025 Fi C-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

IA. W. Z.



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Spiraldichtung	Normbezeichnung: DIN 3535-GR	
Verwendungshinweise / Bemerkungen <i>hints of utilization / remarks</i>		
- mittlere spezifische Gasleckage nach DVGW CERT ZP 5123: 9,57 cm ³ / (m ² min)		

