

Zertifikat

Die **Kammprofilichtung** vom Typ **PF29** mit PTFE-Umhüllung

der **Kempchen & Co. GmbH**
Alleestr. 4, D46049 Oberhausen

wurde von uns nach den Vorgaben der VDI-Richtlinie 2440 (Ausgabe November 2000) geprüft. Nach 48-stündiger Auslagerung bei 250°C an Luft und anschließender Leckagemessung bei Raumtemperatur und 1 bar Druckdifferenz mittels Helium-Massenspektrometrie erfüllt sie mit

$4,7 \cdot 10^{-6}$ mbar l / (s·m)

das Leckageratenkriterium

10^{-4} mbar l / (s·m)

und gilt damit hinsichtlich des oben genannten Leckagekriteriums als

hochwertig im Sinne der TA Luft.

Dieses Zertifikat gilt nur in Verbindung mit unserem

Prüfungsbericht 951 098 002 Dr.Koc/Hh/Gue vom 19. August 2003

und den dort niedergelegten Prüf- und Randbedingungen.



Stuttgart, den 19.08.2003

Dipl.-Ing. R. Hahn
Fachgruppenleiter Dichtungstechnik