



Herstellerbescheinigung

- Betreff:** Die Bescheinigung ist gültig für Dichtsysteme an Rohrleitungen, Pumpen, Kompressoren, Absperr- und Regelorganen, die in den Geltungsbereich der VDI-Richtlinie VDI 2440, Ziffer 1.3.1, 1.3.1.4, 2.3.1, 2.3.1.4, 3.3.1 und 3.3.1.4 fallen.
- Ort der Prüfung:** Prüflabor der Firma Kempchen Dichtungstechnik GmbH in Oberhausen
- Tag der Prüfung:** 06.09.2006
- Prüfer:** Herr Buchholz
- Prüfgegenstand:** **Leckkontroll-Dichtung Profil HN22A / KHS-KNS**
(Spirale aus Edelstahl/Graphit ; Kammprofil Edelstahl mit Graphitauflagen)
- Prüfanordnung:** Die Prüfvorrichtung und Anordnung entsprechen der Darstellung im Bild A4 im Anhang der Richtlinie VDI 2440.
Die Messung erfolgte, nach der Auslagerung (Auslagerungszeit: 48 h, Auslagerungstemperatur: 300 °C) der Proben in einer verschraubten Prüfanschlussverbindung, an Luft, bei Raumtemperatur. Die Flächenpressung gemäß VDI 2440, Ziffer 3.3.1.4 von 30 MPA wurde aufgebracht. Die Messung der Leckagerate erfolgte mittels eines handelsüblichen Helium-Massenspektrometers.
- Prüfergebnis:** Bei den durchgeführten Prüfungen mit den Leckkontroll-Dichtungen wurden Leckageraten $Q_L < 10^{-4}$ mbar · l / (s · m) gemessen.
Die Ergebnisse wurden dokumentiert und die Dokumentation kann bei uns eingesehen werden (UA 06/29).

Wir bescheinigen hiermit, dass die o.g. Dichtungen die Anforderungen gemäß der Richtlinie VDI 2440, Ziffer 3.3.1.4 erfüllen. Der Nachweis wurde mittels des beschriebenen Verfahrens erbracht.

Oberhausen, 12.09.2006