



Industrie Service

## Bescheinigung

Bescheinigung Nr. IS-AN5-MUC-1802-744070-005

**Kempchen Dichtungstechnik GmbH  
Im Waldteich 21  
46147 Oberhausen**

Hiermit wird bescheinigt, dass die Dichtungen RS 2S 110i der oben genannten Firma in Anlehnung an die API 607 „Fire Safe“ mit erhöhter Anforderung überprüft und anerkannt wurde. Einzelheiten sind dem entsprechenden Untersuchungsbericht zu entnehmen.

### Das Produkt erfüllt die Anforderungen:

- ISO 10497
- API 607 (in Anlehnung)

Grundlage der Bescheinigung ist das Prüfprogramm der DIN EN ISO 10497 bzw. die Anlehnung an die API 607, hinsichtlich der Einhaltung der Standzeit der Prüfparameter während der Brenn- und Abkühlzeit.

### Produktbeschreibung:

Graphitlaminat mit Spießblecheinlage

- RS 2S 110i (Rivatherm Super Spießblech)
- RS 2S 110i-F1 (mit Inneneinfassung aus CrNi-Stahl)

Diese Bescheinigung ist gültig bis Februar 2021.

München, den 09. Februar 2018

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Institut für Kunststoffe

  
i. A. Schweizer

