

PRÜFZEUGNIS (V)

über die Prüfung nach DVGW-Arbeitsblatt W 270 (11/2007)

Hersteller: Gummiwerk Kraiburg GmbH & Co. KG, 84464
Waldkraiburg

Art der Proben: Probeplatten, EPDM-Qualität, schwarz

Bezeichnung der Proben: EPDM-Mischung AA 7G DZ

Eingang der Proben: 04.03.2005

Probenehmer: Auftraggeber

TZW-Az.: MO 227/10

Das vorgelegte Probenmaterial EPDM-Mischung AA 7G DZ entspricht aus mikrobiologischer Sicht den Anforderungen des DVGW-Arbeitsblattes W 270 (11/2007) für den Einsatzbereich großflächige und kleinflächige Dichtungen.

Die Einzelergebnisse sind in einem gesonderten Prüfbericht zusammengefasst.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses richtet sich nach andernorts festgelegten Bestimmungen. Sie endet jedoch spätestens am 22.10.2015.
Das Prüfzeugnis ist nur solange gültig, wie keine Veränderungen in Zusammensetzung und Herstellungsprozess des Werkstoffes erfolgen.
Diese Prüfzeugnis basiert auf der Erstprüfung (TZW-Az. : MO 190/07) vom 23.10.2005 (W 270 E, 02/2007).

Karlsruhe, den 18.10.2010


Dr. J. Klingner
Leiter der Prüfstelle

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses – vollständig oder in Auszügen – ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.